



**АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2026

№ 767

г. Тында

О внесении изменений в постановление администрации Тындинского муниципального округа от 14.01.2025 № 10 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Тындинского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 173 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 644, администрация Тындинского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тындинского муниципального округа Амурской области от 14.01.2025 № 10 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Тындинского муниципального округа» следующие изменения: дополнить его приложениями №№ 2-11, согласно приложениям №№ 1-10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании Тындинского округа (atrtynda.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подлежит размещению на сайте администрации Тындинского округа в государственной информационной системе Правительства Амурской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Тындинского муниципального округа Т.А. Лысакову.

Глава Тындинского
муниципального округа



Т.А. Лысакова

Приложение №1
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №2
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов
АО «Коммунальные системы БАМа» в п. Дипкун

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	110
2.	БПК5	64
3.	Нефтепродукты	0,1
4.	Хлориды	374
5.	Сульфаты	141
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	3,2
10.	Железо	2,8
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (pH)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №2
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №3
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов АО
«Коммунальные системы БАМа» в п. Восточный

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	177
2.	БПК5	84
3.	Нефтепродукты	0,05
4.	Хлориды	457
5.	Сульфаты	143
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	3,9
10.	Железо	2,8
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (pH)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №3
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №4
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов
АО «Коммунальные системы БАМа» в п. Кувыкта

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	125
2.	БПК5	135
3.	Нефтепродукты	0,09
4.	Хлориды	370
5.	Сульфаты	137
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	3,5
10.	Железо	5
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (pH)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №4
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №5
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов
АО «Коммунальные системы БАМа» в п. Ларба

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	103
2.	БПК5	95
3.	Нефтепродукты	0,08
4.	Хлориды	344
5.	Сульфаты	145
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	1,8
10.	Железо	2,8
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (pH)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №5
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №6
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов АО
«Коммунальные системы БАМа» в п. Лопча

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	82
2.	БПК5	57
3.	Нефтепродукты	0,05
4.	Хлориды	236
5.	Сульфаты	143
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	2
10.	Железо	4,5
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (pH)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №6
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №7
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов
АО «Коммунальные системы БАМа» в п. Маревый

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	78
2.	БПК5	67
3.	Нефтепродукты	0,05
4.	Хлориды	405
5.	Сульфаты	137
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	1,9
10.	Железо	1,6
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (рН)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №7
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №8
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов
АО «Коммунальные системы БАМа» в п. Олёкма

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	89
2.	БПК5	70
3.	Нефтепродукты	0,05
4.	Хлориды	315
5.	Сульфаты	180
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	1,9
10.	Железо	4,4
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (pH)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №8
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №9
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов АО
«Коммунальные системы БАМа» в п. Тутаул

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	151
2.	БПК5	134
3.	Нефтепродукты	0,1
4.	Хлориды	261
5.	Сульфаты	159
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,002
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	2,2
10.	Железо	5
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (pH)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №9
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №10
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов
АО «Коммунальные системы БАМа» в п. Чильчи

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	101
2.	БПК5	71
3.	Нефтепродукты	0,05
4.	Хлориды	353
5.	Сульфаты	146
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	1,9
10.	Железо	2,5
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (pH)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10

Приложение №10
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от «16» октября 2026 г. № 767

Приложение №11
к постановлению администрации
Тындинского муниципального
округа Амурской области
от 14.01.2025 №10

Нормативы водоотведения по составу сточных вод для абонентов АО
«Коммунальные системы БАМа» в п. Юктали

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив сточных вод АО «КСБ» мг/дм ³
1.	Взвешенные вещества	108
2.	БПК5	67
3.	Нефтепродукты	0,05
4.	Хлориды	277
5.	Сульфаты	135
6.	Азот общий	50
7.	Фосфор общий	12
8.	Фенолы	0,001
9.	АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	1,4
10.	Железо	2,5
11.	ХПК	700
12.	Хлор и хлорамины	5
13.	Соотношение ХПК:БПК5	не более 2,5
14.	Сульфиды	1,5
15.	Алюминий	5
16.	Марганец	1
17.	Медь	1
18.	Цинк	1
19.	Хром общий	0,5

20	Хром шестивалентный	0,05
21	Никель	0,25
22	Кадмий	0,015
23	Свинец	0,25
24	Мышьяк	0,05
25	Ртуть	0,005
26	Водородный показатель (рН)	6-9
27	Температура	+40
28	Жиры	50
29	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2, - по сумме ЛОС)	20
30	СПАВ неионогенные	10